

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
о назначении административного наказания

«11» января 2017 г.

М.О., Ленинский район,
г. Видное, бульвар Зеленые аллеи,
д. 1

(место составления: город, село, район)

Место вынесения постановления: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Зеленые аллеи» по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 1.

Инспектор ОНД по Ленинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области старший лейтенант внутренней службы Кузьминов Иван Евгеньевич, рассмотрев протокол об административном правонарушении ~~(постановление прокурора о возбуждении административного дела) № 2 от 11.01.2017 г.~~
(не нужно зачеркнуть)

и материалы на должностное лицо, индивидуального предпринимателя (гражданина (ку)

1. Фамилия, имя, отчество – Зуева Марина Евгеньевна
2. Дата и место рождения – 03.05.1961 г.р., г. Москва
3. Гражданство – РФ
4. Адрес места жительства, тел.
5. Место работы (учебы) – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Зеленые аллеи»
6. Занимаемая должность – Генеральный директор
7. Заработная плата (иной заработок) –
8. Документ, удостоверяющий личность –

9. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда – Постановление № 81 от 16.09.2016 г.

(указывается дата и № постановления органа ГПН или суда)

У С Т А Н О В И Л:

«11» января 2017 года в «16» час «00» минут, при проведении внепланового мероприятия по надзору за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Зеленые аллеи» по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 1, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные: Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, а именно:

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. Двери в лестничных клетках в жилом доме не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнителями в притворах (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 36 г);
2. Система оповещения и управления эвакуацией людей не взаимосвязана с системой контроля доступа не выполнено дистанционное открывание дверей эвакуационных выходов при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей (ст. 4, ст. 84 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
3. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 61);
4. Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия не соответствует требуемому (ст. 46 ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 59 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п. 5.2.12);

5. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними составляет не менее 50 мм. (ст. 46 ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 54 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п. 13.14.8).

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. ст. 29.9; ч.1, 3, 5 ст. 29.10 КоАП Российской Федерации, принимая во внимание п. 1 ч. 1 ст. 4. 2 (4.3) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2 либо 4.3 КоАП РФ).

ПО С Т А Н О В И Л:

1. Признать виновной в совершении административного правонарушения – Зуеву Марину Евгеньевну
(должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина и его Ф.И.О.)

Привлечь к административной ответственности – Зуеву Марину Евгеньевну

(фамилия, имя, отчество)

в виде административного штрафа в размере – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей

(указывается вид административного наказания: предупреждение или размер административного штрафа)

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии начальнику отдела надзорной деятельности по Ленинскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, проспект Ленинского комсомола, д.1; начальнику управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области (М.о., г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34); Видновский городской суд по адресу: г. Видное, ул. Центральная, д. 2.

для индивидуальных предпринимателей указывается Арбитражный суд Московской области)

3. При неуплате штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, штраф будет взыскан в принудительном порядке через суд.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней со срока, отведенного на его добровольное исполнение, постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Одновременно с этим неуплата административного штрафа в срок, отведенный на добровольное исполнение постановления на основании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток.

Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет 3 месяца со дня вынесения постановления.

4. Постановление вступает в законную силу «26» января 2017 года.

5. Сумму штрафа необходимо перечислить по следующим реквизитам:

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области), ИНН 503 606 24 40, КПП 503 601 001, БИК 044 583 001, р/с 40 101 810 600 000 010 102; л/с 044 817 840 30 в Отделении № 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, КБК 177 116 27000 01 6000 140, ОКТМО 46628000

Наименование платежа: штраф за нарушение требований ПБ, постановление № 2 от «11» января 2017 г.

Должностное лицо, вынесшее постановление

подпись

/Кузьминов И.Е./
Ф И О

С содержанием постановления ознакомлен, копию постановления получил «11» января 2017 г.

подпись

Ф И О

Копия постановления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 2017 г.

исполнено « _____ » _____ 2017 г.

(номер финансового документа)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Московской области: 8(498) 505-41-70